

*Jag vill köpa en ny flätkåpa, vilka restriktioner gäller angående detta? Får man använda en kolfilter-fläkt istället?*

Styrelsens svar:

Detta är en svår teknisk fråga. Felaktigt agerande kan skapa stora bekymmer för husets ventilation och uppvärmning liksom boendekomforten hos grannen.

Realia, Kungsleden och Apartment har inte ändrat eller bytt ut befintliga ventilations-kåpor till annan sort vid spisar. Det har troligen sina skäl. Nuvarande kåpor har ett normalläge med viss genomsugning avpassad till ventilationen och till den uppvärmning i bostaden som fodras vid visst luftflöde i bostaden. Det finns ett forcerat ventilationsläge som också är anpassat till systemets funktion. Att ändra denna funktion, ändra luftmängderna som hanteras, ger troligtvis problem.

Byte av ventilationskåpa går bra om den nya har samma funktioner, egenskaper och ventilationsvärden som den nuvarande. Visa för styrelsen att den nya har samma egenskaper och värden som den gamla före byte.

Att vid sidan av befintlig ventilation, som är kvar utan ändring, kan man var som helst i bostaden sätta in kolfiber genomströmningar då man genom dessa endast cirkulerar den i bostaden befintliga luften men med rening via det aktiva kolet.

[Tillbaka](#)